



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**



Znak sprawy: N.NZ.40.2.3.5.2024
Wasz znak: RGN.II.6220.5.1.2024

Toruń, dnia 4 listopada 2024 r.
Egz. nr 1

OPINIA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Łysomice znak sprawy: RGN.II.6220.5.1.2024 z dnia 21 października 2024 r. (wpływ dnia: 24 października 2024 r.), o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: **„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/3, 16/1, położonych w miejscowości Lipniczki, obręb Lipniczki, gmina Łysomice” – zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGNI.6220.1.2021 z dnia 1 października 2021 r. polegającej na zmianie mocy instalacji fotowoltaicznej z „do 8 MW” na „do 9 MW”**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
WYRAŻA NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ.**

Po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Łysomice zwrócił się pismem znak sprawy: RGN.II.6220.5.1.2024 z dnia 21 października 2024 r. (wpływ dnia: 24 października 2024 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Łysomice zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na terenie nieruchomości nr 7/3

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Klauzula informacyjna (RODO) dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

i 16/1 w miejscowości Lipniczki, gmina Łysomice. W/w zamierzenie zajmie łącznie obszar do 8,98 ha. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla w/w przedsięwzięcia wydał już opinię z dnia 1 kwietnia 2021 r., znak sprawy: N.NZ.40.2.3.3.2021. Zgodnie z przedłożoną aktualnie dokumentacją nastąpiła zmiana maksymalnej mocy elektrowni fotowoltaicznej z 8 MW na 9 MW. Ponadto obecnie przedmiotowa farma składać się będzie z: paneli fotowoltaicznych zabezpieczonych powłoką antyrefleksyjną (w ilości do 26 670 szt.), inwerterów (do 25 szt. na 1 MW), kontenerowych stacji transformatorowych (do 9 szt. jednotransformatorowych lub do 4 szt. wielotransformatorowych) oraz magazynu energii. Zamierza się aktualnie zastosować transformatory suche żywiczne lub olejowe zabezpieczone przed ewentualnymi skutkami wycieku zanieczyszczeń do gruntu szczelnymi misami olejowymi. Przedmiotowa inwestycja jest obecnie w trakcie planowania (na potrzeby analizy przyjęto założenia optymalne dla tego typu instalacji), natomiast ostateczna technologia zostanie wybrana na etapie projektowania.

Elektrownia słoneczna będzie pracować bezobsługowo. Chłodzenie paneli solarnych nastąpi w sposób naturalny poprzez obieg powietrza atmosferycznego. W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na grunty zielone w obrębie działki inwestycyjnej. Wytworzone odpady będą głównie związane z ewentualnymi pracami serwisowymi, przy czym podmiot świadczący usługi konserwacyjne zostanie zobowiązany do ich utylizacji. Projektowana inwestycja nie będzie źródłem poważnej awarii oraz nie będzie wykorzystywała surowców, materiałów i paliw. Nie spowoduje też na tym terenie znacznej emisji hałasu, odpadów i zanieczyszczeń do powietrza.

Teren, na którym planuje się lokalizację w/w zamierzenia, nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie stanowią grunty orne. W poprzednim dokumencie napisano, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w kierunku północnym ok. 40 m oraz wschodnim ok. 50 m od granic farmy fotowoltaicznej, a stacje transformatorowe rozmieszczone zostaną w odległości min. 100 m od zabudowań. Natomiast w obecnie przedłożonej dokumentacji określono, że od granicy działki zachowana zostanie bezpieczna odległość od stacji transformatorowych tak, by ich oddziaływanie nie wychodziło poza obszar części działek przeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie. Elektrownia solarna wpływa jedynie na obszar, na którym jest posadowiona. Nie stanowi więc zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym rodzaj, skalę, usytuowanie i zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji, gęstość zaludnienia na analizowanym terenie oraz emisje i inne uciążliwości, których źródłem będzie w/w zamierzenie, a także czas trwania negatywnych oddziaływań należy uznać, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łysomice – egz. nr 1
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
2. SPE PV 53 - egz. nr 2
ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa
pełnomocnik:
Klaudia Randra
ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól
3. a/a – egz. nr 3

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

Ewa Nowak-Wasicka