



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**



Znak sprawy: N.NZ.40.2.3.2.2024
Wasz znak: RGN.II.6220.2.1.2024

Toruń, dnia 27 marca 2024 r.
Egz. nr 1

OPINIA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 59 ust. 1, art. 64 ust.1 pkt 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Łysomice znak sprawy: RGN.II.6220.2.1.2024 z dnia 15 marca 2024 r. (wpływ dnia: 19 marca 2024 r.), o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie farmy fotowoltaicznej „Kamionki Duże I” o łącznej mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w granicach działek ewidencyjnych nr 80/6, 81, 82, 83/1, 108/5, 107/1, 195/2 i 195/4 w miejscowości Kamionki Duże, obręb Kamionki Duże, gmina Łysomice**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
WYRAŻA NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ.**

Po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować warunki wymienione w art. 66 w/w ustawy, a w szczególności:

- 1. ochronę środowiska przed hałasem,**
- 2. ochronę wód podziemnych i gruntu,**
- 3. wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.**

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Łysomice zwrócił się pismem znak sprawy: RGN.II.6220.2.1.2024 z dnia 15 marca 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl: www.gov.pl/psse-torun

Klauzula informacyjna (RODO) dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Wójt Gminy Łysomice zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane zamierzenie polegać będzie na posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej „Kamionki Duże I” o łącznej mocy do 40 MW w miejscowości Kamionki Duże, gm. Łysomice. Powyższe zamierzenie zajmie łączną powierzchnię 30,5 ha. Teren inwestycji podzielony będzie na trzy zasadnicze części przez drogę gminną oraz przepływającą w tym miejscu rzekę Struga Toruńska. Wyłączone z zabudowy panelami fotowoltaicznymi zostaną liczne zadrzewienia, rowy melioracyjne, sztuczny staw oraz grunty orne klasy IIIb i zabudowa zagrodowa zlokalizowana w granicach działki nr 107/1. Przedmiotowe instalacje łącznie składać się będą m.in. z: paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną (do 60 000 szt.), kontenerowych stacji transformatorowych (do 30 szt., w tym do 30 transformatorów SN/nn o mocy jednostkowej do 3 MVA), falowników (do 300 szt.), stacji transformatorowej (z transformatorem WN/SN o mocy jednostkowej do 40 MVA) oraz stacji GPO. Elementy te mogą ulec zmianie i dokładnie zostaną określone na etapie projektowania przedsięwzięcia, w zależności od ostatecznie wybranej technologii. Ponadto przez teren inwestycyjny przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Inwestor nie zdecydował jeszcze, jakie transformatory zostaną użyte w w/w instalacji. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych będą one wyposażone w szczelne misy olejowe.

Stację GPO oraz falowniki przewiduje się chłodzić poprzez wentylatory. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie planuje się stałego zużycia wody i generowania ścieków. Odpady powstawać będą głównie wskutek prowadzonych prac serwisowych. Planuje się je magazynować odpowiednio, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

Analizowany teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Użytkowany jest on rolniczo do uprawy zbóż oraz jako łąki kośne. W pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne złoża piasków i żwirów, z których część jest eksploatowana. Jednakże projektowana elektrownia będzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej (działki nr 80/4, 83/2) i mieszkaniowej jednorodzinnej (działki nr: 314, 195/6 i 196/1). Według informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia teren zamierzenia graniczy bezpośrednio z działkami, na których zlokalizowane są w/w budynki. Inwestor planuje wykonać nasadzenia na odcinkach bezpośrednio sąsiadujących z zabudową mieszkalną. Ponadto zgodnie z dokumentacją planowana farma powstanie na terenie charakteryzującym się słabą izolacją wód podziemnych głównego poziomu użytkowego od potencjalnych zanieczyszczeń. Najbliżej położone ujęcie wody w miejscowości Kamionki Małe zlokalizowane jest na działce nr 197/2 i oddalone ok. 2,75 km od granic inwestycji.

Zgodnie z dokumentacją nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podczas analizy akustycznej. Biorąc jednak pod uwagę skalę inwestycji oraz położenie działek w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zasadne jest wnikliwe przeprowadzenie analizy skutków realizacji projektowanej infrastruktury na środowisko i ludzi zamieszkujących tę część miejscowości oraz możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym rodzaj, skalę, usytuowanie i zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji, gęstość zaludnienia na analizowanym terenie oraz emisje i inne uciążliwości, których źródłem będzie w/w zamierzenie, a także czas trwania negatywnych

oddziaływań należy uznać, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu
Ewa Nowak-Wasicka
Ewa Nowak-Wasicka

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łysomice – egz. nr 1
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
2. PMB Energia Sp. z o.o. – egz. nr 2
ul. Szczepankowo 114, 61-306 Poznań
poprzez pełnomocnika:
Damiana Hoffmanna
ul. Grunwaldzka 41A/4, 60-784 Poznań
3. a/a – egz. nr 3

